

HAKEMUS KOKOONTUMISHUONEISTON KÄYTTÖÖN HYVÄKSYMISEKSI

Otetaan käsiteltäväksi Aureen metsästysseura ry:n hakemus 06.07.1987 Aurejärven Auramon seurantaloon hyväksymistä käytettäväksi kokoontumistilana.

Päätösehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksynee käyttöön otettavaksi ko. kokoontumistilan katselmuslautakunnan muistion perusteella.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

DN:o

TK

Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi
Parkanossa 14/8 1987

Pirjo Paloneva
Pirjo Paloneva
Pöytäkirjanpitäjä

Rakennusvalvontatoimisto

Aihe: Aureen metsästysseura Ry:n kokoontumistilan katselmus

Aika: 22.07.1987 klo 10.00 - 11.00

Paikka: Aurejärvi, Auramo RN:o 5:44, kp 11 39700 Parkano

Läsnä: Puhalainen Kalle, Parkanon piirin apulaisnimismies
Viitanen Tapio, palotarkastaja
Markkola Mikko, terveystarkastaja
Huhtala Pertti, rakennustarkastaja
Vuotari Pekka, hakijan edustaja
Niemi Urpo, hakijan edustaja
Lautamäki Pauli, hakijan edustaja

1. Todettiin, että kokoontumistilatarkastusta koskeva hakemus oli jätetty rakennusvalvontatoimistoon 06.07.1987.
Liitteenä 5 sarjaa piirustuksia.
2. Todettiin, että varsinaisen kokoontumistilan ja siihen liittyvän näyttämötilan pinta-ala on 150 m² sekä eteis-, ravintola- ja takkahuonetilan yhteispinta-ala 70 m².
Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa E 1, taulukossa 9 määritellään kokoontumistilan henkilötiheydeksi 1 hlö/huoneisto-ala m². Tällä perusteella kokoontumistilan suurimmaksi sallituksi henkilömääräksi esitetään $(220 \text{ m}^2/1 \text{ m}^2/\text{hlö}) = 220$ henkilöä.
3. Kokoontumistilasta johtava uloskäynti ja poistumistie eteistilaan sekä eteistilasta ulos, tulee olla 3:n kaistan levyinen, eli 160 cm. Kokoontumistilasta näyttämön julkisivun puoleinen varapoistumistieovi eteistilaan ja eteistilasta ulos tulee olla 2:n kaistan levyinen eli 120 cm. Toinen varapoistumistie ovineen ravintolan ja takkahuoneen kautta ulos tulee olla 1:n kaistan levyinen eli 90 cm.
Poistumis ja varapoistumistiet tulee merkitä asianmukaisin poistumistiekilvin.
Poistumisteiden yläpuolelle on asennettava vihreät paristokäyttöiset poistumistievalot vuoden -87 loppuun mennessä.
4. Kokoontumistilan seinustoilla kiertää kiinteät penkit.
Mikäli kokoontumistilaan asennetaan lisäistuimia, tulisi ne asentaa siten, että keskikäytävän leveydeksi jäisi 160 cm ja sivukäytävien leveydeksi vähintään 100 cm. Peräkkäisten istuimien selkänojien etäisyys tulisi olla vähintään 80 cm.
5. Kokoontumistilan ulkopuolinen valaistus on hoidettava siten, että jokainen uloskäytävä on varustettu ulkovalaisimella sekä lisäksi pääuloskäytävän puoleiseen ulkonurkkaan on asennettava piha/paikoitusalueita valaiseva ulkovaloheitin. Sisävalaistus on hoidettu kiinteillä kattoon asennetuilla lampuilla.

6. Alkusammutuskalustona toimii 2 kpl 6 kg AP3E jauhesammutinta, jotka asennetaan poistumis- ja varapoistumisteiden ovipieliin paloviranomaisen osoittamaan paikkaan.
7. Kokoontumistilan lämmitys on hoidettu puulämmitteisillä uuneilla. Kokoontumistilassa on luonnollinen ilmanvaihto seinäventtiileiden ja tuuletusikkunoiden kautta.
8. WC-tiloille tulee hakea terveysterviranomaisen vesikäymälää koskeva lupa.
9. Kokoontumistilan vastuunalaisena henkilönä toimii Lauri Salminen.
10. Katselmuslautakunta toteaa, että kokoontumistila on esitetyn hakemuksen edellyttämässä käyttökunnossa ja täyttää tilalle asetetut vaatimukset yllä mainituin edellytyksin. Katselmuslautakunta esittää rakennuslautakunnalle, että edellämainittu tila hyväksyttäneen kokoontumishuoneistona käytettäväksi ja sen suurimmaksi sallituksi henkilömääräksi hyväksyttäneen 220 henkilöä.

Katselmuslautakunnan puolesta



Pertti Huhtala
rakennustarkastaja
katselmuslautakunnan puheenjohtaja

HAKEMUS

Kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksyminen*)

VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ TUMMENNETUN ALUEEN	Saapumispvm 6.7.1987		Diaarimerkintä		
	Saapumistapa		Jättäjän nimi ja ammatti		
	☐ Postitse	☒ Jätetty	VUOTARI PEKKA		
1. HAKIJA (Kokoontumishuoneiston haltija)	Nimi ja ammatti/Toiminimi Aureen metsästysseura ry				
	Osoite Pauli Lautamäki, Kp 11, 39700 PARKANO				
	Postitoimipaikka		Puhelin (virka-aikana) 933-33106 (Vuotari)		
2. KOKOONTUMISHUONEISTON KÄYTTÖTARKOITUS, SIJAINTI JA OMISTAJA	Huoneiston nimi ja/tai käyttötarkoitus Auramo				
	Kaava-alue/Kaup.osa/Kylä Aurejärvi	Kortteli/Tilan nimi Auramo	Rak.paikka/Tontti/RNo 5:44		
	Osoite Kp 11, 39700 PARKANO				
	Omistaja Aureen metsästysseura ry				
	3. RAKENNUSLUPATIEDOT JA HUONEISTON AIKAISEMPI KÄYTTÖÖN HYVÄKSYMINEN				
☐ Uudis- rakennus	☐ Vanha rakennus	☒ Vanha kokoontumishuoneisto	☐ Muutetaan kokoontumis- huoneistoksi		
Rakennusluvan tai muutoslvan tunnus/pvm.		Huoneiston käyttöön hyväksymispvm 1936			
4. TIEDOT KOKOONTUMIS- HUONEISTOSTA	Varsinainen kokoontumistila		josta parveketta m ²		
	104 m ²		m ³		
	Näyttämöt m ² 46	Eteiset, WC:t, käytävät yms. m ² 80	Huoneiston pinta-ala yht. m ² 230		
	Rak. kerrosluku 1	Huon. sijaintiker- ros	Ilmanvaihto ☒ Painovoimainen ilmanvaihto	Koneellinen sisäänpuhallus	
	Valaistus ☒ Yleis		☐ Turva		
	Lämmitystapa ☒ Keskusläm- mitys		☒ Uuniläm- mitys		
	Lattian päällyste Puu		Sisäkaton pintamateriaali Puu		
	Istuimet ☐ Irralliset		☐ Kytkeytyt		
	☐ Kiinteät		Kiinteiden istuinrivien väli (selkänojasta selkänoj.) m		
	Istuinryhmien välikäytävät, lukumäärä ja leveys		Salin kaltevuus %		
	5. POISTUMISTIE		Kulkuteiden merkintä		
	☐ Ulos-merkintä		☐ Muu viitoitus		
☒ Avautuvat poistumissuuntaan		☐ Eivät avaudu poistumissuuntaan			
Kaistaleveydet, lukumäärä		Kaiteet ☐ On			
Alku- ja loppupään tasoero m		☐ Ei			
☐ Portaat		☐ Luiskat (kaltevuus)			
6. MUUT TILAT	Kokoontumishuoneistoon kuulumattomat, mutta sen poistumisteihin liittyvät tilat (tyyppi, pinta-ala, henkilömäärä)				
	sauna, pesuhuone ja pukuhuone 50 m ²				
7. PALOILMOITUSJÄRJESTELMÄ JA ALKUSAMMUTUSKALUSTO	Paloilmoitusjärjestelmä		Alkusammutuskalusto		
	☐ Hälytyskeskukseen menevä	☐ Talon sisäinen	☒ Jauhesammutin	2 kpl	
	☐ Automaatt. sammutusjärjest.		☐ Muu sammutuskalusto		
8. LASKELMAN MUKAINEN HENKILÖMÄÄRÄ (lask. liitteenä)					
9. LIITTEET	☒ Pääpiirustukset, 5 sarjaa	Poliisiviranomaisen lausunto			
	☐ Asemapiirros, 5 sarjaa	Paloviranomaisen lausunto			
	☐ Henkilömäärälaskelma	Terveysviranomaisen lausunto			
	☐ Valtakirja				
10. PÄÄTÖKSEN TOIMITUSTAPA					
☐ Noudetaan		☐ Pyydetään postitse			
11. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS	Paikka	Allekirjoitus			
	Pvm	Pekka Vuotari			

K. asetus 238/78, Suomen rakentamismääräyskokoelma ja
sisäasiainministeriön kirje 14.12.1978 no 3643/501778.*) Jos hakemus on tehty ainoastaan h...
varten, on ilmoitettava yhteyden tarve ja aika kohdassa kahdeksan.